


POWIATOWY INSPEKTORAT
NADZORU BUDOWLANEGO
w Gryfinie

ul. Flisacza 6, 74-100 Gryfino
tel. 91 415 03 13, tel./fax 91 415 02 13
NIP 858-15-71-500

PINB.5121.4.12-2.2020.RS



Gryfino, dnia: 14.08.2020r.

Gmina Gryfino
Ul. 1-Maja 16
74-100 Gryfino

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 16 kwietnia 2020r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku rozprzestrzenianiem się wirusa SARS - CoV-2 (Dz. U. z 2020r. poz. 695) oraz na podstawie art. 31¹ ust.1 ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020r. poz. 374 ze zm.) w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 przepisów art. 55 ust.1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. -Prawo budowlane (Dz.U. z 2019r. poz.1186, z późn. zm.) nie stosuje się, a wnioski o udzielenie pozwolenia na użytkowanie złożone przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, jeżeli nie wydano decyzji o pozwoleniu na użytkowanie, traktuje się jak zawiadomienie o zakończeniu budowy, o którym mowa w art. 54 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. -Prawo budowlane.

Wobec powyższego informuję, że złożony w dniu 03.08.2020r. wniosek z dnia 31.07.2020r. o wydanie pozwolenia na użytkowanie hali sportowo-widowiskowej z łącznikiem o powierzchni zabudowy -1787,59m², kubaturze - 20291,98m³ oraz instalacjami i przyłączami: energetycznym, wodociągowym, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej i ciepłowniczej wraz z przebudową ul. Parkowej i zagospodarowaniem terenu, wybudowanej na terenie dz. nr 258, 264 i 252/1 w obrębie ewidencyjnym Gryfin-3, ze zmianami nieodbiegającymi w sposób istotny od projektu budowlanego oraz ustaleń i warunków określonych w decyzji o pozwoleniu na budowę nr 325/2017, z dnia 08.08.2017r. wydanej przez Starostę Gryfińskiego (nr rej. organu wydającego decyzję AB.6740.4.137.2019.MA), traktuje się jak zawiadomienie o zakończeniu budowy, o którym mowa w art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. -Prawo budowlane (Dz. U. z 2020r. poz. 1333 t.j.).

Po rozpatrzeniu ww. wniosku złożonego w dniu 03.08.2020r., a uzupełnionego w dniu 11.08.2020r., oraz zapoznaniu się z dołączonymi do niego dokumentami, w tym z: dziennikami budowy, oświadczeniem kierownika budowy o zakończeniu budowy potwierdzonym przez projektantów i inspektorów nadzoru inwestorskiego, kserokopiami rysunków wchodzących w skład zatwierdzonego projektu budowlanego z naniesionymi zmianami opatrzonymi klauzulą projektantów uznających zmiany za nieistotne oraz oświadczeniem inwestora o braku sprzeciwu do użytkowania obiektu ze strony organów wymienionych w art. 56 ustawy-Prawo budowlane, informuję że nie wnoszę sprzeciwu do rozpoczęcia użytkowania ww. hali sportowo-widowiskowej z łącznikiem wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.

Jednocześnie, zgodnie z art. 57 ust. 8 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2020r. poz. 1333 t.j.), w załączeniu zwracam Państwu oryginały dokumentów wymienionych w art. 57 ust. 1 pkt 1, 4 i 5 cytowanej wyżej ustawy -Prawo budowlane, a mianowicie;

- oryginały dzienników budowy,
- protokoły badań i sprawdzeń,
- dokumentację geodezyjną, zawierającą wyniki geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej oraz informację o zgodności usytuowania obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania działki lub terenu lub odstępstwach od tego projektu.

Otrzymują:

1. Gmina Gryfino
ul. 1-Maja 16
74-100 Gryfino
2. PINB a/a

POWIATOWY INSPEKTORAT
NADZORU BUDOWLANEGO
w Gryfinie

Patrycja Szewczyk



le future en construction

SAFETY, STRUCTURES AND FIRE DEPARTMENT
Reaction to fire

KLASYFIKACJA NA PODSTAWIE REAKCJI NA OGIEŃ SPRAWOZDANIE
Nr RA07- 0305
STOSOWNIE DO NORMY EUROPEJSKIEJ
NF EN 13501-1

Zawiadomienie Rządu Francuskiego do europejskiej Komisji numer 0679.

Wersja francuska jest prawnie dopuszczalna

Standard produktu:

NF EN 14904: " Nawierzchnie obiektów sportowych – Wewnętrzne nawierzchnie wielofunkcyjne - Specyfikacja "

Wnioskujący: **BASF Construction Chemicals Schweiz**
Industriestrasse 26
8207 Schaffhausen
SZWAJCARIA

Nazwa handlowa: **CONIPUR HG (Conipur VP 2991/2)**

Krótki opis: **Poliuretanowa nawierzchnia podłogowa**
(zobacz opis szczegółowy w akapicie 2)

Data wydania : **Sierpień 07., 2007**

Wskazana klasyfikacja nie osądza zgodności wprowadzonych na rynek materiałów z próbkami przedłożonymi testom w żadnym wypadku, ten dokument nie powinien być rozważony jako aprobatą albo certyfikatem produktu w myśl artykułu L 115-27 kodu konsumpcji i prawa datowanego na 3 czerwiec., 1994.

Jeżeli to sprawozdanie jest przekazywane przez e-mail i/lub na elektronicznym środku, tylko wydruk sprawozdania podpisanego przez CSTB będzie wiarygodny w wypadku sporu.

Reprodukcja tego sprawozdania klasyfikacji jest tylko upoważniona w jego integralnej formie. Zawiera 3 strony.

Dane tele-adresowe ośrodka badawczego

OWY

Gw

1. Wprowadzenie

To sprawozdanie klasyfikacji definiuje klasyfikację wyznaczoną dla wyżej wymienionego produktu na zgodność z procedurami podanymi w normie NF EN 13501-1

2. Opis produktu

Nawierzchnia podłogowa poliuretanowa badana na podłożu cementowym o klasie A2_{fl} - s1 .

Nawierzchnia składa się z:

- warstwy kleju wykonanej z żywicy poliuretanowej.
- 3 mm warstwa wykonana z granulatu gumowego (korku).
- wylewana szpachla - zużycie 0.8 kg/m².
- wylewana warstwa użytkowa z żywicy poliuretanowej - zużycie 2.6 kg/m².
- 0.1 mm gruby kończąca warstwa lakieru grubości 0,1 mm – zużycie 0.15 kg/m².

Grubość systemu: 5 mm.

Testowany kolor: szary.

3. Wyniki badań i testy będące podstawą tej klasyfikacji**3.1 Wyniki badań**

Nazwa pracowni	Wnioskujący	Identyfikacja badań	Wyniki badań NOS	Metoda badań
CSTB	BASF Construction Chemicals Schweiz Industriestrasse 26 8207 Schaffhausen SZWAJCARIA	ES541070332	RA07 0305	EN ISO 11925-2 EN ISO 9239-1

3.2 Wyniki badań

Metoda badań	Produkt	Liczba badań	Parametry	Wyniki
				Osiągnięte parametry
EN ISO 11925-2 Zewnętrzna ekspozycja -15 sekund	CONIPUR VP 2991-2	6	Fs > 150 mm Filtr papierowy	Nie osiągnięty Brak zapłonu

Metoda badań	Produkt	Liczba badań	Parametry	Wyniki
				Ciągłe parametry Wartość przeciętna
EN ISO 9239-1	CONIPUR VP 2991-2	3	Krytyczny strumień (kW/m ²) Zadymienie (%.minuta)	7.72 399

4. Klasyfikacja i bezpośredni obszar zastosowania**4.1 Odniesienia klasyfikacji**

Ta klasyfikacja była wykonana zgodnie z klauzulą 11.5 i 11.9.2 normy NF EN 13501-1 .

4.2 Klasyfikacja

Właściwość ogniowa		Emisja dymu
C _{fi}	-	s1

Klasyfikacja: C_{fi} - s1

4.3 Obszar zastosowania

Ta klasyfikacja jest ważna dla następujących warunków brzegowych :

- Podłoże klasy A2_{fi} s1 lub A1_{fi} z gęstością = 1200 kg/m³.

Ta klasyfikacja jest ważna dla następujących parametrów produktu:

- nominalna grubość 5 mm.
- nominalna masa powierzchniowa 5.7 kg/m² .

Chrupie Sur Marna, sierpień 07, 2007

**Technik
odpowiedzialny za test**

/podpis nieczytelny /

David BETTOÏA

Dyrektor ds. reakcji aktywności ognia

/podpis nieczytelny /

Martial BONHOMME

.....KONIEC KLASYFIKACJI -REPORTU



le futur en construction

SAFETY, STRUCTURES AND FIRE DEPARTMENT
Reaction to fire

REACTION TO FIRE CLASSIFICATION REPORT

No. RA07-0305

ACCORDING TO THE EUROPEAN STANDARD

NF EN 13501-1

Notification by the French Government to the European Commission under no 0679.
Seule la version française fait foi.
The French version is legally acceptable

Product standard:

NF EN 14904: "Surfaces for sports areas - Indoor surfaces for multi-sports use – Specification"

Owner: **BASF Construction Chemicals Schweiz**
Industriestrasse 26
8207 SCHAFFHAUSEN
SWITZERLAND

Commercial brand(s): **CONIPUR HG (Conipur VP 2991/2)**

Brief description: **Polyurethane floor covering**
(see detailed description in paragraph 2)

Date of issue: **August 07th, 2007**

The indicated classification does not prejudice the conformity of marketed materials with the samples submitted to the tests and under no circumstances, this document should not be considered as type approval or certification of the product in the sense of the L 115-27 article of the consumption's code and of the law dated June 3rd, 1994.
If this report is being issued by e-mail and/or on an electronic medium, only the hard copy of the report signed by CSTB shall prevail in the event of a dispute.
The reproduction of this classification report is only authorised in its integral form.
It comprises 3 pages.

CENTRE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE DU BATIMENT

SIÈGE SOCIAL > 84 AVENUE JEAN JAURÈS | CHAMPS-SUR-MARNE | 77447 MARNE-LA-VALLÉE CEDEX 2
TÉL. (33) 01 64 68 84 12 | FAX. (33) 01 64 68 84 79 | www.cstb.fr
MARNE-LA-VALLÉE | PARIS | GRENOBLE | NANTES | SOPHIA-ANTIPOLIS

1. Introduction

This classification report defines the classification assigned to the above-mentioned product(s) in accordance with the procedures given in the NF EN 13501-1 standard.

2. Product description

Polyurethane floor covering tested over an A2_{fl}-s1 fibre-cement substrate.

Flooring consisting of:

- An adhesive layer made of polyurethane resin.
- A 3 mm thick layer made of rubber and cork.
- A pore sealer poured at the rate of 0.8 kg/m².
- A mass layer made of polyurethane resin and fillers poured at the rate of 2.6 kg/m².
- A 0.1 mm thick finishing layer applied at the rate of 0.15 kg/m².

Thickness of the system: 5 mm.

Tested colour: grey.

3. Tests reports and tests results in support of this classification

3.1 Tests reports

Name of laboratory	Name of sponsor	Test identification	Test report Nos.	Test method
CSTB	BASF Construction Chemicals Schweiz Industriestrasse 26 8207 SCHAFFHAUSEN SWITZERLAND	ES541070332	RA07-0305	EN ISO 11925-2 EN ISO 9239-1

3.2 Tests results

Test method	Product	Number of tests	Parameters	Results
				Compliance parameters
EN ISO 11925-2 Surface exposure - 15 seconds	CONIPUR VP 2991-2	6	Fs > 150 mm Filter paper	Not reached Not ignited

Test method	Product	Number of tests	Parameters	Results
				Continuous parameters: mean value
EN ISO 9239-1	CONIPUR VP 2991-2	3	Critical flux (kW/m ²) Smoke (%.min)	7.72 399

4. Classification and direct field of application

4.1 Reference of the classification

This classification has been carried out in accordance with clause(s) 11.5 and 11.9.2 of the NF EN 13501-1 standard.

4.2 Classification

Fire behaviour		Smoke production
C_{fl}	-	s1

Classification: C_{fl} - s1

4.3 Field of application

This classification is valid for the following end use conditions:

- Over an A2_{fl}-s1 or A1_{fl} class substrate with a density $\geq 1200 \text{ kg/m}^3$.

This classification is valid for the following product parameters:

- A nominal thickness of 5 mm.
- An overall nominal weight per unit area of 5.7 kg/m^2 .

Champs-sur-Marne, August 07th, 2007

**The Technician
responsible for the test**


David BETTOÏA

The Head of Reaction to Fire activity


Martial BONHOMME

.....END OF THE CLASSIFICATION REPORT